

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EPI's E EPC's****LABORATÓRIO PK-12**

| EPI's | Modelo | Observações |
|----------------------------|---------------------------------------|---|
| Protetor Auricular | Protetor de inserção | Necessita ter o Certificado de Aprovação |
| Óculos de proteção | Para proteção contra impacto | Necessita ter o Certificado de Aprovação |
| Luvras de borracha | Luvras contra choques elétricos. | Classe: 00 (Tensão Máxima de uso: 500 Vca). Necessita ter o Certificado de Aprovação |
| Luvras de cobertura | Luvras de proteção à luva de borracha | Necessita ter o Certificado de Aprovação |

| EPC's | Observações |
|--|--|
| Tag-Out | Atender a especificação OSHA |
| Lock-Out | Atender a especificação OSHA |
| Tapetes isolantes | Conforme norma ASTM D178 ou IEC 6111 |
| Aterramento provisório | Conforme norma norma ASTM F855-04 ou IEC 61230 |
| Equipamento de isolamento de área | Conforme NR-10 |